

**DPS**DEMOKRATSKA PARTIJA  
SOCIJALISTA CRNE GORE**POSLANIČKI KLUB**

SKUPŠTINA CRNE GORE

Predsjedniku

G-dinu Ivanu Brajoviću

CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	16. VII 2018	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-01-2/18-135	
VEZA:		
EPA:		
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

81000 Podgorica  
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 10

tel: 020/ 242 161

faks: 020/ 247 572

e-mail: klub.dps@skupština.me

Broj: \_\_\_\_\_

Datum, \_\_\_\_\_

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministrici ekonomije Crne Gore, gospođi Dragici Sekulić postavljam sledeće

**POSLANIČKO PITANJE:**

Kada će biti izvršena rekonstrukcija nisko naponske mreže preko koje se vrši napajanje strujom dvadesetak sela u opštini Danilovgrad na lokalitetu Danilovgrad –Glava Zete, odnosno kada će biti zamjenjen 10 KW dalekovod u dužini od 42 km preko kojeg se napaja tridesetak dotrajalih trafostanica na tom području?

**OBRAZLOŽENJE:**

Poznato je da u opštini Danilovgrad od Glave Zete do Danilovgrada rade tri HE: Perućica, Glava Zete i Slap Zete koje bitno utiču na kvalitetno snadbijevanje električnom energijom na cijeloj državnoj teritoriji pa i šire.

Za očekivati je da najbliži potrošači budu i najurednije snadbijevani. No, umjesto toga, desetak i više godina, građani svih sela od Glave Zete do Danilovgrada pa i dalje imaju loše snadbijevanje električnom energijom sa mnogobrojnim štetnim posledicama, kvarenje kućnih aparata i uređaja. Ukratko, nemogućnost kvalitetnog organizovanja života na selu.

U razgovoru sa stručnjacima pokušao sam da dobijem odgovor kako je to moguće?

Više je razloga po njihovom mišljenju a najznačajniji su oni koji se odnose na to:

- da je kompletna nisko naponska mreža na ovom području stara i dotrajala i da je dalekovod Slap 10 KW u dužini od 42 km kojim se napaja tridesetak trafostanica u izuzetno lošem stanju
- prilikom popravki na mreži, ugrađuju se nekvalitetni rezervni djelovi
- nijesu ugrađeni ni rastavljači
- Zbog loših uzemljenja, nedovoljna je zaštita od atmosferskog pražnjenja.

Na održavanju ovog sistema i otklanjanju kvarova na nisko naponskoj mreži rade samo tri radnika u danilovgradskoj distribuciji što ukazuje na potrebu za hitnim povećanjem kadrova.

Molim da se zahtjev objektivno razmotri i da se urgentno pristupi realizaciji rekonstrukcije nisko naponske mreže na ovo području sa svim pratećim sadržajima koji bi garantovali uredno snadbijevanje električnom energijom svih domaćinstava.

Molim odgovor i u pisanoj formi.

Poslanik  
Milorad Vuletić

